

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 тел. 77-25-14

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 тел. 77-21-59

(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

gu-orenburg@prvrc.mchs.ru, mchsooren@gmail.com

Акт № 22

по результатам рассмотрения заявления

«21» августа 2013 года 17 ч. 00 мин.

г. Оренбург

(место составления акта)

Государственным инспектором Оренбургской области по пожарному надзору, заместителем начальника отдела государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Оренбургской области, майором внутренней службы Шукаловым Михаилом Ивановичем

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного(–ых) инспектора(–ов) по пожарному надзору, проводившего(–их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «19» августа 2013 г. по 17 ч. 00 мин. «21» августа 2013 г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях Общества с ограниченной ответственностью «ОЗОН» (ДКиС «Газовик»)

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Расположенного по адресу:

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1 (зал дзюдо (144 м²), большой плавательный бассейн (300 м²), большой игровой зал и стадион (1080 м²), зал настольного тенниса (324 м²), большой театрально-концертный зал (БТКЗ 800 м²), малый театр концерт зал (МТКЗ 234 м²), зал хореограф №314 (114 м²), №313 (75 м²), №237 (160 м²), № 217 (100 м²), №4 (135 м²), каб. изобразит искусств и дизайн №315 (136,6 м²), каб. №301 занятий фортепиано (17 м²), каб. №304 теория музыки (16,4 м²), каб. №302 народных инструментов, каб. №104 занятий вокалом (104 м²), каб. №311 занятий хоровым пением (57,1 м²), каб. №312 театр искусства (74,1 м²), каб. 217, 214 костюмерная (20 м²), музей (158 м²), центральное фойе (1100 м²), фойе МТКЗ (330 м²)).

при проведении обследования совместно с

Коптевым Виктором Павловичем - инженером службы подготовки производства по

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя

пожарной безопасности Общества с ограниченной ответственностью «ОЗОН»

заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

- здание II степени огнестойкости;

- класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1;

- трюм и планшет сцены большого театрально-концертного зала оборудованы системой автоматического пожаротушения;

- здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре IV – типа;

- система вытяжной противодымной вентиляции смонтирована в соответствии с СП 7.13130.2009;

- здание обеспечено внутренним и наружным противопожарным водопроводом.

Техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности здания, осуществляется собственными силами Общества (лицензия № 3-Б/01259 от 08.05.2013).

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
	1.	2.
1.		

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ОЗОН»

Журавлев Сергей Иванович

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица; (подпись)
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных
представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)



(подпись)

"21" августа 2013 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ОЗОН»

Журавлев Сергей Иванович

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Помещения здания (ДКиС «Газовик») Общества с ограниченной ответственностью «ОЗОН», расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1 (зал дзюдо (144 м²), большой плавательный бассейн (300 м²), большой игровой зал и стадион (1080 м²), зал настольного тенниса (324 м²), большой театрально-концертный зал (БТКЗ 800 м²), малый театр концерт зал (МТКЗ 234 м²), зал хореограф №314 (114 м²), №313 (75 м²), №237 (160 м²), №217 (100 м²), №4 (135 м²), каб. изобразит искусств и дизайн №315 (136,6 м²), каб. №301 занятий фортепиано (17 м²), каб. №304 теория музыки (16,4 м²), каб. №302 народных инструментов, каб. №104 занятий вокалом (104 м²), каб. №311 занятий хоровым пением (57,1 м²), каб. №312 театр искусства (74,1 м²), каб. 217, 214 костюмерная (20 м²), музей (158 м²), центральное фойе (1100 м²), фойе МТКЗ (330 м²)) соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.

Обследование проводил:

Заместитель начальника отдела ГПН УНД
ГУ МЧС России по Оренбургской области
майор лейтенант внутренней службы
Шукалов Михаил Иванович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

«21» августа 2013 г.